



消火器の規格が改正されました

消火器の規格省令の改正により、新たに製造された消火器には、標準的な使用期限や火災の種別に応じた絵表示等を消火器本体に表示するように義務づけられました。

火災はその性質により、A.B.C の 3 種類に分類されます。

業務用消火器	適応火災の円形の標識が	適応火災の絵表示に変更
普通火災(A火災) 木材、紙、繊維等が燃える 火災		
油火災(B火災) 石油類、その他可燃性液体 半固体油脂類が燃える火災		
電気火災(C火災) 電気設備のショートが 原因の火災		

住宅用消火器の絵表示

普通火災適応

天ぷら油火災適応

ストーブ火災適応

電気火災適応



旧規格の消火器の取扱い

平成23年1月1日の施行までに設置された旧規格の消火器について、11年間（平成33年12月31日まで）は特別の期間として使用が認められています。

平成24年1月1日からは、旧規格の消火器を新たに設置することはできません。

新規格の消火器設置移行期間

	施行日 平成23年1月1日	新規格消火器移行 平成24年1月1日	特例期限 平成33年12月31日
平成23年1月1日以後に製造された新規格の消火器	新規格の消火器は、特例期限経過後も引き続き使用可能		
既存の建物に設置している旧規格の消火器	旧規格の消火器の設置可能期限（特例期間として11年間猶予）		旧規格の消火器は設置不可

耐圧性能点検の期間

		平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年～平成33年	平成34年
点検基準の改正	旧規格の消火器	2000年以前製造	抜き取り方式により順次水圧検査実施	3月31日	水圧検査の猶予期間終了	期限までに水圧検査を実施 以降3年ごとに水圧検査を実施することで使用可能	旧規格の消火器は設置不可
	2001年製造						
	2002年製造						
	2003年製造						
	2004年製造以降	4月1日点検基準改正	以降3年ごと水圧検査を実施することで使用可能				
	新規格 2011年製造	製造後10年経過				3年後	



家には消火器が必要な？

一般の住宅には消火器の設置義務はありません。ですが、消火器は初期消火の道具として最も一般的で身近なものです。火災から大切な生命や財産を守るためにも消火器の設置をおすすめします。

どんな消火器を置いたらいいの？

一般の住宅に設置する場合、多くの火災に対応できる **A B C 粉末消火器** を設置するようにしてください。

どこに消火器を置けばいいの？

通行や避難の障害にならず、**使用時には容易に持ち出せる** ところでサビの出にくい場所に置いてください。

消火器の薬剤には毒性は無いの？

A B C 粉末消火器の薬剤は **リン酸アンモニウム** や **硫酸アンモニウム** が主成分で、ともに肥料として広く使用されています。人体に対してほとんど毒性を示さないとされていますが、目に入ったり大量に吸い込んだ場合にはすぐに医師の診察を受けてください。

A B C 消火器の A B C って何のこと？

A 火災：普通火災（木材、紙、繊維等が燃える火災）

B 火災：油火災（石油類、その他可燃性液体半固体油脂類が燃える火災）

C 火災：電気火災（電気設備のショートが原因の火災）

住宅用消火器って何？

ご家庭で起こり得る火災に適応して、維持管理が比較的容易な消火器です。

本体の見やすい位置に天ぷら油火災、ストーブ火災など適応する **火災が絵表示** でわかりやすくしてあります。（上表参照）

消火器の廃棄について

平成 22 年以降製造された消火器は、リサイクルシールが貼られて販売されています。リサイクルシールの貼られていない既存の消火器は、シールを購入し貼り付けてから回収窓口へ引き渡します。

問い合わせ先 株式会社 消火器リサイクル推進センター
電話番号 03-5892-6773



消太

悪質訪問販売に注意

今年に入り、消火器に関する訪問販売事例が各地で報告されています。消防署では消火器の販売はしていません。不審に思ったらすぐに連絡してください。もし購入してしまった場合は地域の消費生活センター等にご相談ください。

埼玉県消費生活支援センター川越 049-247-0888